

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

07.09.2021г. КНМ 27210061000200670624

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

Согласование проведения выездной проверки с органами прокуратуры не требуется



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б. Телефон: (4212) 45-11-61

Сайт: [www.27.mchs.gov.ru](http://www.27.mchs.gov.ru), E-mail: [ondhabrayon@mail.ru](mailto:ondhabrayon@mail.ru), Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 105/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному, образовательному учреждению детский сад р.п. Корфовский, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Яковлева Алексея Александровича №-105 от 07.09.2021г.

в период с 10 ч.00 мин. «09» сентября 2021г. по 10 ч. 00 мин. «17» сентября 2021 г. государственным инспектором Хабаровского муниципального района по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору Хусарь Андреем Юрьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ детский сад п. Корфовский Кузьмина Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1.    | Шлейфы пожарной сигнализации на объекте защиты не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRHF) (выполнены проводом ТРП 2 х 0,5 без требуемого типа исполнения) | Согласно ч. 2 ст. 82 Технического регламента 123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п. 14.15.3 СП 5.13130.2013, табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ранее ГОСТ Р 53315-2009)   | 01.06.22г.  |                      |
| 2.    | Полы в здании детского сада, отделаны материалом классом пожарной опасности более чем КМ 2 (сертификат № С-RU.ПБ66.В.00056, приложение к сертификату ТР 0279067).  | Согласно ч. 7 ст.134, ФЗ-123 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (Г1В1Д1+Т2РП1) | 01.06.22г.  |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ рп. Корфовский  
Ж. В. Кузнецов

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мезен  
(подпись)

Государственный инспектор Хабаровского муниципального района по пожарному надзору

Хусарь Андрей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

